



T.A. Brunnsborrning AB
Ledingenäs 51
741 90 KNIVSTA
Tele: 08-660 06 66
Tele: 018-34 55 20
E-post: info@taenergi.se

Protokoll kontroll befintlig brunn

Borrhålets läge	Fastighetsbeteckning Lindholmen 1:9	Kommun VALLENTUNA	
	Borrhålets placering 5 meter rakt ut från uthus		
	Borrplatsens adress Lindholmens gård 11	Ort 186 94 VALLENTUNA	
Ägare/Bestä	Ägare/beställarens namn Birgitta Andrén	Telefonnr 0723151234	
	Utdelningsadress Lindholmens gård 11	Ortadress (postnummer och ortsnamn) 186 94 VALLENTUNA	
Tekniskt utförande	Typ av brunn Borrad vattenbrunn		
	Borrhålets fodring Stålrör	Längd foderrör 9 meter	Ytterdiameter foderrör 139,7 mm
	Totaldjup från markyta 70 meter		
Provpumpning m.m	Typ av kapacitetmätning Provpumpning		Vattenmängd ca 2500 liter/timme
	Stabil grundvattennivå under markytan 7 meter		
	Uppmätt kloridhalt <20 mg/l uppmätt 60 meter under markytan		

Underskrift

Jan Ryngmo

Namnförtydligande

Jan Ryngmo

Datum

2023-01-03

Ort

Vallentuna

Medlemmar i branschorganisationen



CERTIFIERAD BORRARE
Nr 0503/05